

Россия, 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 1
Тел. (35134) 9-85-64, 4-50-84, факс (35134) 4-27-92, e-mail: aiz@aiz.ru, www.aiz.ru
ИНН/КПП: 6164235725/742401001 ОГРН: 1056164102455 БИК: 047502875
р/с: 40702810947010000535 в Южноуральском филиале ОАО «Челябинвестбанка» г. Южноуральска
к/с: 30101810000000000675

Главному инженеру ОАО «ФСК ЕЭС»
г-ну Гвоздеву Д.Б.
Зам. Генерального директора –
Техническому директору ОАО «Холдинг МРСК»
г-ну Механошину Б.И.
Руководителям проектных организаций

13.04.2011 г. № 0343.018-11
На № _____ от _____

О снятие с производства зажимов
поддерживающих ПГ-2-11А,
ПГ-2-11Б, ПГ-2-11Д, ПГ-3-12

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Конструкция зажимов поддерживающих глухих марок ПГ-2-11А, ПГ-2-11Б, ПГ-2-11Д и ПГ-3-12 имеет низкие показатели по технологичности производства и более низкие эксплуатационные свойства по сравнению с зажимами типа ПГН.

В связи с этим ОАО «ЮАИЗ» прекратил выпуск данной номенклатуры.

Полной заменой зажимов ПГ-2-11А, ПГ-2-11Б, ПГ-2-11Д и ПГ-3-12 для крепления провода к изолирующим подвескам на линиях электропередачи являются зажимы ПГН-1-5, ПГН-2-6, ПГН-2-6А и ПГН-3-5 соответственно, подвешиваемые к изолятору через ушки типа У1-7-16 или У1К-7-16.

Технический директор



В.М. Головин

Исполнитель
Бастриков С.Г.
тел. (35134) 98-5-75