РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

_____ А.М. Епифанов
«__» _____2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»

_____ Г. К. Гладковский
«_14_» ___февраля____2024 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ІД-23/24 от 14.02.2024

к Заключению аттестационной комиссии от 28.12.2017 № ІЗ-177/17

Дата очередной плановой проверки производства до 26.12.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Изоляторы опорные полимерные типа ОСК на классы напряжения 10, 20, 35 кВ, климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1 в соответствии с ТУ 27.90.12.110-292-76935199-2021

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (АО «ЮАИЗ»: 457040, г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская, 1Е.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (АО «ЮАИЗ»: 457040, г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская, 1Е.)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (для подстанционного оборудования изоляторы со степенью загрязнения не менее II*).

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»