РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

_____ А.М. Епифанов
«__» _____2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»

_____Г. К. Гладковский
« 11 » марта 2024 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № ІД-28/24 от 11.03.2024 г.
к Заключению аттестационной комиссии № 137-13 от 06.12.2013

Дата очередной плановой проверки производства до 01.08.2028

ОБОРУДОВАНИЕ
Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 в соответствии с:
- ТУ 34-27-91-93 (изм. № 18) - ПС 70Л, ПС 70ЛР;
- ТУ 34-27-100-93 (изм. № 14) - ПС 120Л, ПС 120ЛР;
- ТУ 34-27-101-94 (изм. № 13) - ПС 160М, ПС 160 МР;
- ТУ 34-27-93-93 (изм. № 13) - ПС 210К, ПС 210КР

ЗАЯВИТЕЛЬ
Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (АО «ЮАИЗ» : 457040 г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская, 1Е)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (АО «ЮАИЗ» : 457040 г. Южноуральск, Челябинской области, ул. Заводская, 1Е)

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»